

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ESTUDIOS

**PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO
ELÉCTRICO**

PE Nº 5/19	:	28 de Agosto 2013.
CATEGORÍA	:	Alumbrado Público.
PRODUCTO	:	Luminaria Proyector (Proyector de Área) para Alumbrado Público.
NORMAS DE REFERENCIA	:	IEC60598-2-5:1998-01; IEC 60598-1:2008-04; IEC 60529:2001-02.
FUENTE LEGAL	:	Ley Nº 18.410:1985 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, “Crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles”.
		D.S. Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, “Aprueba Reglamento para la Certificación de Productos Eléctricos y Combustibles, y deroga decreto que indica”.
		R.E. Nº 63 de fecha 06.08.2012 del Ministerio de Energía, que establece productos eléctricos que deben contar con un certificado de aprobación para su comercialización en el país.

1833

APROBADO POR : R.E. Nº de fecha 30 AGO 2013

CAPITULO I

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACION

El presente protocolo establece el procedimiento de certificación de Seguridad para el producto Luminaria Proyector o Proyector de Área para el alumbrado público exterior, interior y otras aplicaciones; a utilizarse para el alumbrado por proyección, cuando la luz es dirigida mediante reflexión y/o refracción, con fuentes de luz eléctricas tales como lámparas incandescentes, fluorescentes, de descarga o de otras tecnologías, cuya tensión de alimentación no supere 1.000 Volts; de acuerdo al alcance y campo de aplicación de las Normas IEC 60598-2-5:1998-01; IEC 60598-1:2008-04 e IEC 60529:2001-02.

CAPITULO II

ANÁLISIS Y/O ENSAYOS

TABLA A

Nº	Denominación del Ensayo	Norma	Cláusula	Clasificación de los defectos	Tipo de ensayo	Notas
1	Clasificación de los Proyectores	IEC 60598-2-5: 1998-01	5.4	Crítico		
2	Marcas e indicaciones	IEC 60598-2-5: 1998-01	5.5	Crítico		(1)
3	Construcción	IEC 60598-2-5: 1998-01	5.6	Mayor	Destructivo	
4	Líneas de fuga y distancias en el aire	IEC 60598-2-5: 1998-01	5.7	Mayor		
5	Disposiciones para la puesta a tierra	IEC 60598-2-5: 1998-01	5.8	Mayor		
6	Bornes y Terminales	IEC 60598-2-5: 1998-01	5.9	Mayor		
7	Cableado externo e interno	IEC 60598-2-5: 1998-01	5.10	Mayor		
8	Protección contra los choques eléctricos	IEC 60598-2-5: 1998-01	5.11	Crítico		
9	Ensayos de durabilidad y de calentamiento	IEC 60598-2-5: 1998-01	5.12	Mayor		
10	Resistencia a la penetración de polvo y humedad (Grado de Protección IP)	IEC 60598-2-5: 1998-01 e IEC 60529:2001-02	5.13	Crítico		
11	Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica	IEC 60598-2-5: 1998-01	5.14	Crítico		
12	Resistencia al calor, al fuego y a las corrientes de fuga Superficiales	IEC 60598-2-5: 1998-01	5.15	Mayor	Destructivo	

Nota:

(1) Este marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional, dispuesto en el Capítulo IV del presente protocolo.

Consideraciones Generales:

- Las luminarias proyectores o proyectores de área serán ensayados a 220 V~ y 50 Hz nominales. Cuando no sean aplicables estos valores nominales, serán utilizados los valores nominales declarados por su fabricante.
- Para la realización de los ensayos de Tipo, las muestras se deberán obtener de acuerdo a las indicaciones establecidas en el párrafo inicial del Capítulo III, Sistemas de Certificación, que considera criterios de selección representativa de las potencias nominales y tipos de fuentes de luz miembros de la familia de luminarias proyectores o proyectores de área.
- En el control regular de la producción, control de mercado y de lotes de importación, el Organismo de Certificación deberá verificar, continua y progresivamente todos los miembros componentes de la familia de las luminarias proyectores o proyectores de área y mantener registros actualizados de las que se comercialicen durante el tiempo en que se aplique el Sistema de Certificación correspondiente.
- Para los controles de seguimiento el Organismo de Certificación deberá verificar que se conserven en la luminaria proyector o proyector de área, los mismos tipos, modelos y marcas comerciales de los elementos componentes relevantes que fueron presentados y considerados en la realización de los ensayos de Tipo con que se obtuvo el Certificado de Aprobación.

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ESTUDIOS

- En caso que se hayan reemplazado o cambiado elementos componentes relevantes usados como alternativos de la luminaria proyector o proyector de área; tales como, balastos, lámparas, módulos LED y sus dispositivos de control (drivers), condensadores, ignitores u otros; el Organismo de Certificación deberá verificar que estos elementos; según corresponda, presenten las mismas características técnicas nominales que los considerados en el proceso de Certificación de Tipo y que también cuenten con su correspondiente Certificado de Aprobación otorgado por un Organismo de Certificación autorizado por SEC, de acuerdo a lo establecido en el correspondiente protocolo de ensayos establecido por esta Superintendencia y además deberá verificar que en la luminaria proyector o proyector de área se cumplan las condiciones de los ensayos de seguridad establecidas en el presente protocolo.

Cuando ocurra que se hayan cambiado o reemplazado elementos componentes relevantes de la luminaria proyector o proyector de área y éstos no dispongan del correspondiente Certificado de Aprobación, el Organismo de Certificación deberá considerar esta luminaria proyector o proyector de área como un nuevo producto por lo que deberá ser sometida a la correspondiente Certificación de Tipo.

Cuando un fabricante o importador de luminaria proyector o proyector de área que dispone de su correspondiente Certificado de Aprobación, ha realizado o tenido conocimiento de cambios o reemplazos de elementos componentes relevantes, efectuados a dicha luminaria proyector o proyector de área, debe declarar estos cambios y entregar los detalles de ello al Organismo de Certificación, quien debe evaluar y determinar las acciones a seguir para la certificación del producto.

- Solo se permitirá el cambio o reemplazo de 2 elementos componentes relevantes debidamente certificados; de lo contrario, la luminaria proyector o proyector de área, deberá ser sometida al proceso de certificación como un nuevo producto, realizando los ensayos establecidos en el presente protocolo.

CAPITULO III

SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN

Cualquiera sea el Sistema de Certificación utilizado y adicionalmente a lo definido en el punto 4.15, del Artículo 4º, del D.S. Nº 298/2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se deberá considerar como familia, aquellos grupos de luminarias proyectores o proyectores de área, tratados en el presente protocolo que se distinguen por tener iguales características de: diseño, materiales componentes, método de fabricación y fábrica, marca, tipo o modelo; que otorguen prestaciones para el funcionamiento de un mismo tipo de lámparas o fuentes de luz, independiente de sus potencias nominales; entre otras:

- Luminarias proyectores o proyectores de área para lámparas de descarga con vapor de Sodio de Alta Presión; en todas sus potencias nominales.
- Luminarias proyectores o proyectores de área para lámparas de descarga con vapor de Sodio de Baja Presión, en todas sus potencias nominales.
- Luminarias proyectores o proyectores de área para lámparas de descarga con vapor de Mercurio de Alta Presión, en todas sus potencias nominales.
- Luminarias proyectores o proyectores de área para lámparas de descarga con vapor de Haluros Metálicos, en todas sus potencias nominales.
- Luminarias proyectores o proyectores de área para Módulos LED, en todas sus potencias nominales.
- Luminarias proyectores o proyectores de área para lámparas de Inducción, en todas sus potencias nominales.
- Luminarias proyectores o proyectores de área que usen otros sistemas como fuentes de luz; pero que no contravengan lo dispuesto en las Normas IEC60598-2-5:1998-01 e IEC 60598-1:2008-04.

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ESTUDIOS

Para establecer los miembros integrantes de la familia, el Organismo de Certificación deberá tener a la vista las especificaciones técnicas con las características nominales de cada una de las luminarias proyectores o proyectores de área junto con la declaración de la información de su fabricante, de sus elementos componentes relevantes y sus alternativas, indicando las marcas y el fabricante de éstos; antecedentes que determinarán los miembros más representativos de la familia que deberán ser sometidos a los ensayos de Tipo.

El número de modelos por cada familia a ensayar será de:

- a. Hasta 5 modelos = 1 modelo más representativo
- b. Hasta 10 modelos = 2 modelos diferentes más representativos
- c. Sobre 10 modelos = 3 modelos diferentes más representativos

El modelo más representativo, se determinará según la siguiente prioridad:

- 1º Aquél que tenga una mayor proyección de presencia en el mercado, de acuerdo a los antecedentes declarados por el propio solicitante de la certificación.
- 2º El que otorgue la prestación de mayor capacidad de potencia nominal.
- 3º Miembros de potencias nominales intermedias, de acuerdo a las mayores cantidades presentadas.

Cabe destacar que este concepto de familia se utiliza exclusivamente para la Aprobación de Tipo de las luminarias proyectores o proyectores de área de uso en alumbrado público.

1. ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS

1.1 Aprobación de Tipo.

Para la Aprobación de Tipo, se deberá(n) efectuar a la(s) muestra(s) representativa(s) de la familia respectiva, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.

1.1.1 Número de unidades.

Se deberá extraer una muestra unitaria por cada modelo más representativo a ensayar.

1.1.2 Aprobación o Rechazo.

El Tipo es admisible siempre que la muestra no presente defecto alguno durante la realización de los Análisis y/o Ensayos establecidos en el numeral 1.1 precedente; debiendo el Organismo de Certificación emitir el correspondiente Certificado de Aprobación de Tipo.

Si la muestra presenta defecto(s) durante la realización de los Análisis y/o Ensayos, el Tipo deberá ser rechazado, debiendo el Organismo de Certificación emitir el correspondiente Informe de Rechazo y enviar una copia a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, a contar de la fecha de emisión de dicho informe.

1.2 Control Regular de los Productos.

1.2.1 Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero).

1.2.1.1 Para la aprobación de fabricación, se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos establecidos en las cláusulas 5.4, 5.5, 5.11, 5.13 y 5.14 de la TABLA A, del Capítulo II, del presente Protocolo.

1.2.1.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.

El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la TABLA B.

TABLA B

Tamaño de la Producción (unidades)	Tamaño de la Muestra	Nivel de Aceptación		Periodicidad de la Inspección (*)
		Acepta	Rechaza	
2 a 25	2	0	1	Mensual
26 a 150	3	0	1	Mensual
151 a 1.200	5	0	1	Mensual
1.201 a 35.000	8	0	1	Mensual
35.001 o más	13	0	1	Mensual

(*) Si no hay producción durante algún período, se continuará con las inspecciones mensuales a partir de la primera producción siguiente, a dicho período.

Notas:

- Para la certificación del control regular de la producción, la composición de las muestras para realizar los ensayos correspondientes, se deberán obtener de acuerdo a los criterios de selección de las potencias nominales o sub-lotes de los miembros de la familia respectiva, según se establece en la precedente TABLA B de muestreo.
Para tal efecto, el Organismo de Certificación, mientras aplique el respectivo Sistema de Certificación, deberá efectuar el muestreo considerando el tamaño total del lote como la muestra a ensayar, correspondiente a la sumatoria de todos los sub-lotes, siendo la participación de cada sub-lote en dicho muestreo, proporcional a su tamaño, aplicando el criterio del promedio ponderado.
- Cuando se obtenga un N° de muestra fraccionario, se aproximará al N° entero superior.
- Se considerará obtener siempre un mínimo de una (1) muestra al azar de cada sub-lote.
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 43. Of61, "Selección de muestras al azar".

1.2.1.3 Aprobación de la muestra tomada de la partida de fabricación.

El nivel de aceptación es admisible siempre que la muestra, según se establece en la TABLA B precedente, no presente defecto alguno durante la realización de los Análisis y/o Ensayos, debiendo el Organismo de Certificación emitir el correspondiente Certificado de Aprobación, al cumplirse con el primer seguimiento y posteriormente, a partir del segundo seguimiento, se emitirán los correspondientes Certificados de Seguimiento, los cuales ampararán a toda la partida de fabricación.

1.2.1.4 Rechazo de la muestra tomada de la partida de fabricación.

De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación y si el fabricante requiere volver a certificarla, el fabricante se deberá acoger a lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, "Procedimientos de muestreo para inspección por atributos - Planes de muestreo indexados por nivel de calidad aceptable (AQL) para la inspección lote por lote", sus modificaciones o la disposición que la reemplace. Para ello, el Organismo de Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total de la partida de fabricación, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 1.2.1.2, de este mismo Capítulo, según corresponda.

En caso que dicha muestra no presente defecto alguno durante la realización de los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1, precedente, en el Certificado de Aprobación o de Seguimiento, se deberá inscribir en el ítem Otros Antecedentes, de dicho certificado, la leyenda SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando a lo menos, las causas y cantidades de productos amparados en el rechazo inicial.

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ESTUDIOS

Si dicha muestra presenta defecto(s) durante la realización de los Análisis y/o Ensayos, la partida de fabricación deberá ser rechazada, debiendo el Organismo de Certificación emitir el correspondiente Informe de Rechazo y enviar una copia a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, a contar de la fecha de emisión de dicho informe.

1.2.2 Aprobación de partidas de importación en Chile.

1.2.2.1 Para la aprobación de importación, se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos indicados en el punto 1.2.1.1, precedente.

1.2.2.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.

El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto estarán dados por la TABLA C.

TABLA C

Tamaño de la Partida de Importación (unidades)	Tamaño de la Muestra	Nivel de Aceptación	
		Acepta	Rechaza
2 a 15	2	0	1
16 a 50	3	0	1
51 a 150	5	0	1
151 a 500	8	0	1
501 a 3.200	13	0	1
3.201 a 35.000	20	0	1
35.001 o más	32	0	1

Notas:

- Para la certificación de las partidas de importación, la composición de las muestras para realizar los ensayos correspondientes, se deberán obtener de acuerdo a los criterios de selección de las potencias nominales o sub-lotes de los miembros de la familia respectiva, según se establece en la precedente TABLA C de muestreo.
Para tal efecto, el Organismo de Certificación, mientras aplique el respectivo Sistema de Certificación, deberá efectuar el muestreo considerando el tamaño total del lote como la muestra a ensayar, correspondiente a la sumatoria de todos los sub-lotes, siendo la participación de cada sub-lote en dicho muestreo, proporcional a su tamaño, aplicando el criterio del promedio ponderado.
- Cuando se obtenga un N° de muestra fraccionario, se aproximarán al N° entero superior.
- Se considerará obtener siempre un mínimo de una (1) muestra al azar de cada sub-lote.
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 43. Of61, "Selección de muestras al azar".

1.2.2.3 Aprobación de la muestra tomada de la partida de importación.

El nivel de aceptación es admisible siempre que la muestra, según se establece en la TABLA C, precedente, no presente defecto alguno durante la realización de los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.2.1, precedente, debiendo el Organismo de Certificación emitir el correspondiente Certificado de Aprobación, al cumplirse con el primer seguimiento y posteriormente, a partir del segundo seguimiento, se emitirán los correspondientes Certificados de Seguimiento, los cuales ampararán a toda la partida de importación.

1.2.3 Rechazo de la muestra tomada de la partida de importación.

De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de importación y si el importador requiere volver a certificar dicho lote, el importador se deberá acoger a lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, "Procedimientos de muestreo para inspección por atributos - Planes de muestreo indexados por nivel de calidad aceptable (AQL) para la inspección lote por lote", sus modificaciones o la disposición que la reemplace. Para ello, el Organismo de Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total de la partida de fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 1.2.2.2, precedente, según corresponda.

En caso que dicha muestra no presente defecto alguno durante la realización de los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.2.1, precedente, en el Certificado de Aprobación o de Seguimiento, se deberá inscribir en el Ítem Otros Antecedentes, de dicho certificado, la leyenda SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando a lo menos, las causas y cantidades de productos amparados en el rechazo inicial.

Si dicha muestra presenta defecto(s) durante la realización de los Análisis y/o Ensayos, la partida de importación deberá ser rechazada, debiendo el Organismo de Certificación emitir el correspondiente Informe de Rechazo y enviar una copia a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, a contar de la fecha de emisión de dicho informe.

2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO.

2.1 Aprobación de Tipo.

Para la Aprobación de Tipo, se deberá(n) efectuar a la(s) muestra(s) representativa(s) de la familia respectiva, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.

2.1.1 Número de unidades.

Se deberá extraer una muestra unitaria por cada modelo más representativo a ensayar.

2.1.2 Aprobación o Rechazo.

El Tipo es admisible siempre que la muestra no presente defecto alguno durante la realización de los Análisis y/o Ensayos establecidos en el numeral 2.1 precedente; debiendo el Organismo de Certificación emitir el correspondiente Certificado de Aprobación de Tipo.

Si la muestra presenta defecto(s) durante la realización de los Análisis y/o Ensayos, el Tipo deberá ser rechazado, debiendo el Organismo de Certificación emitir el correspondiente Informe de Rechazo y enviar una copia a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, a contar de la fecha de emisión de dicho informe.

2.2 Verificación de muestras tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero.

2.2.1 Aprobación de Fabricación.

Para la aprobación de fabricación, se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.

2.2.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.

El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la TABLA D.

TABLA D

Tamaño de la Partida de Producción (unidades)	Tamaño de la Muestra	Nivel de Aceptación		Periodicidad de la Inspección (*)
		Acepta	Rechaza	
2 a 1.200	2	0	1	Semestral
1.201 a 35.000	3	0	1	Semestral
35.001 y superiores	5	0	1	Semestral

(*) Semestral, o en su defecto la primera producción siguiente.

Notas:

- Para la certificación de las partidas de fabricación la composición de las muestras para realizar los ensayos correspondientes, se deberán obtener de acuerdo a los criterios de selección de las potencias nominales o sublotes de los miembros de la familia respectiva, según se establece en la precedente TABLA D de muestreo.
Para tal efecto, el Organismo de Certificación, mientras aplique el respectivo Sistema de Certificación, deberá efectuar el muestreo considerando el tamaño total del lote como la muestra a ensayar, correspondiente a la sumatoria de todos los sub-lotes, siendo la participación de cada sub-lote en dicho muestreo, proporcional a su tamaño, aplicando el criterio del promedio ponderado.
- Cuando se obtenga un N° de muestra fraccionario, se aproximarán al N° entero superior.
- Se considerará obtener siempre un mínimo de una (1) muestra al azar de cada sublote.
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61, "Selección de muestras al azar".

2.2.3 Aprobación de la muestra tomada en fábrica.

La partida es admisible siempre que la muestra, según se establece en la TABLA D, precedente, no presente defecto alguno durante la realización de los Análisis y/o Ensayos establecidos en el numeral 2.1 precedente; debiendo el Organismo de Certificación emitir el correspondiente Certificado de Aprobación o de Seguimiento; según corresponda.

2.2.4 Rechazo de la muestra tomada en fábrica.

De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación y si el fabricante requiere volver a certificar dicho lote, se deberá acoger a lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, "Procedimientos de muestreo para inspección por atributos - Planes de muestreo indexados por nivel de calidad aceptable (AQL) para la inspección lote por lote", sus modificaciones o la disposición que la reemplace. Para ello, el Organismo de Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total de la partida de fabricación, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 2.2.2, precedente, según corresponda.

En caso que dicha muestra no presente defecto alguno durante la realización de los Análisis y/o Ensayos establecidos precedentemente, en el Certificado de Aprobación o de Seguimiento, se deberá inscribir en el ítem Otros Antecedentes, de dicho certificado, la leyenda SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando a lo menos, las causas y cantidades de productos amparados en el rechazo inicial.

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ESTUDIOS

Si dicha muestra presenta defecto(s) durante la realización de los Análisis y/o Ensayos, la partida de fabricación deberá ser rechazada, debiendo el Organismo de Certificación emitir el correspondiente Informe de Rechazo y enviar una copia a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, a contar de la fecha de emisión de dicho informe.

2.3 Verificación de muestras tomadas en el Mercado.

Cada seis meses, se deberá verificar en el mercado una muestra unitaria y representativa del producto certificado, efectuándole los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1, precedente. Para la Aprobación o Rechazo se debe aplicar lo establecido en los puntos 1.2.1.3 y 1.2.1.4; según corresponda.

2.4 Inspección del Control de Calidad.

El Organismo de Certificación efectuará una evaluación anual, del Sistema de Control de Calidad del fabricante, según lo establecido para el Sistema 2 en el Artículo 5º del Decreto Supremo N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, cuyo resultado deberá ser comunicado a esta Superintendencia en un plazo no superior a quince (15) días hábiles, a contar de dicha evaluación, quien determinará su aprobación o rechazo.

3. ENSAYO POR LOTES.

3.1 Aprobación de Lotes.

Para la aprobación de cada lote, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, del presente Protocolo.

3.1.1 Clasificación de los defectos.

La clasificación de los defectos, se deberá efectuar de acuerdo a la TABLA A, indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.

3.1.2 Planes de muestreo.

A continuación se establecen los planes de muestreo basados en la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, "Procedimientos de muestreo para inspección por atributos - Planes de muestreo indexados por nivel de calidad aceptable (AQL) para la inspección lote por lote", de acuerdo a lo siguiente:

3.1.2.1 Para defectos críticos

Nivel de Inspección	: II
Tamaño de la Muestra	: Tabla 2-A
Nivel de Aceptación	: Acepta con cero (0) Rechaza con uno (1)

3.1.2.2 Para defectos mayores.

Nivel de Inspección	: I
Tamaño de la Muestra	: Tabla 2-A
Nivel de Aceptación	: AQL = 2.5

3.1.2.3 Para defectos menores

Nivel de Inspección	: I
Tamaño de la Muestra	: Tabla 2-A
Nivel de Aceptación	: AQL = 4

3.1.3 Selección de la muestra.

Se debe efectuar de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61, "Selección de muestras al azar".

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ESTUDIOS

3.1.4 Aprobación del lote.

El lote es admisible siempre que la muestra ensayada, cumpla con los criterios de aceptación y rechazo, según se establece en la TABLA 2-A de la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, durante la realización de los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 3.1 precedente; debiendo el Organismo de Certificación emitir el correspondiente Certificado de Aprobación o de Seguimiento, según corresponda, los cuales ampararán a todo el lote de fabricación o de importación.

3.1.5 Rechazo del lote.

De ser rechazada la muestra obtenida del lote de fabricación o de importación y si el fabricante o importador requiere volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador se deberá acoger a lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, “*Procedimientos de muestreo para inspección por atributos - Planes de muestreo indexados por nivel de calidad aceptable (AQL) para la inspección lote por lote*”, sus modificaciones o la disposición que la reemplace. Para ello, el Organismo de Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total de la partida de fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 3.1.2, precedente, según corresponda.

En caso que dicha muestra no presente defecto alguno durante la realización de los Análisis y/o Ensayos establecidos precedentemente, en el Certificado de Aprobación o de Seguimiento, se deberá inscribir en el ítem Otros Antecedentes, de dicho certificado, la leyenda SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando a los menos, las causas y cantidades de productos amparados en el rechazo inicial.

Si dicha muestra presenta defecto(s) durante la realización de los Análisis y/o Ensayos, el lote de fabricación o de importación deberá ser rechazado, debiendo el Organismo de Certificación emitir el correspondiente Informe de Rechazo y enviar una copia a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, a contar de la fecha de emisión de dicho informe.

4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL FABRICANTE.

4.1 Aprobación de Tipo.

Para la aprobación de Tipo, se deberán efectuar a las muestras representativas de la familia, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.

4.1.1 Número de unidades.

Se deberá extraer una muestra unitaria por cada modelo más representativo a ensayar.

4.1.2 Aprobación o Rechazo.

El Tipo es admisible siempre que la muestra no presente defecto alguno durante la realización de los Análisis y/o Ensayos establecidos en el numeral 1.1 precedente; debiendo el Organismo de Certificación emitir el correspondiente Certificado de Aprobación de Tipo.

Si la muestra presenta defecto(s) durante la realización de los Análisis y/o Ensayos, el Tipo deberá ser rechazado, debiendo el Organismo de Certificación emitir el correspondiente Informe de Rechazo y enviar una copia a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, a contar de la fecha de emisión de dicho informe.

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ESTUDIOS

4.2 Inspección del Control de Calidad.

El Organismo de Certificación efectuará al menos dos auditorías del Sistema de Control de Calidad del fabricante, según lo establecido para el Sistema 5 en el Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción cuyo resultado deberá ser comunicado a esta Superintendencia en un plazo no superior a quince (15) días hábiles, a contar de dicha evaluación, quien determinará su aprobación o rechazo.

5. CERTIFICACION ESPECIAL.

Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán cumplir con lo señalado en el Artículo 22º del Decreto Supremo Nº 298 de 2005 y asegurarse que dicho reconocimiento, sea otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante Resolución Exenta y que el certificado se encuentre vigente.

5.1 Extracción de la Muestra.

Los Organismos de Certificación deberán extraer una muestra representativa de cada lote o partida, la cual será sometida a los análisis y/o ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 precedente.

5.1.1 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.

El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la TABLA E.

TABLA E

TAMAÑO		TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN								
LOTE N	MARCAS DE CONFORMIDAD	CERTIFICADO DE APROBACIÓN O SELLO DE CALIDAD			CERTIFICADO DE TIPO					
		n	A	R	n	A	R	n	A	R
2 25	2	0	1	2	0	1	2	0	1	
26 50	2	0	1	2	0	1	3	0	1	
51 150	2	0	1	2	0	1	5	0	1	
151 500	2	0	1	2	0	1	8	0	1	
501 3.200	2	0	1	2	0	1	13	0	1	
3.201 35.000	2	0	1	3	0	1	20	0	1	
35.001 o más	3	0	1	5	0	1	32	0	1	

n = Tamaño de muestra

A = Acepta

R = Rechaza

Nota: La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61, "Selección de muestras al azar".

5.2 Aprobación de la muestra.

El lote o partida de importación es admisible siempre que la muestra no presente defecto alguno durante la realización de los Análisis y/o Ensayos establecidos en el numeral 3.1 precedente; debiendo el Organismo de Certificación emitir el correspondiente Certificado de Aprobación o de Seguimiento, según corresponda.

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ESTUDIOS

5.2.1 Rechazo de la muestra.

De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de importación y si el fabricante o importador requiere volver a certificar dicho lote, el importador se deberá acoger a lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, "Procedimientos de muestreo para inspección por atributos - Planes de muestreo indexados por nivel de calidad aceptable (AQL) para la inspección lote por lote", sus modificaciones o la disposición que la reemplace. Para ello, el Organismo de Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total de la partida de fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 5.1.1, precedente, según corresponda.


En caso que dicha muestra no presente defecto alguno durante la realización de los Análisis y/o Ensayos establecidos precedentemente, en el Certificado de Aprobación o de Seguimiento, se deberá inscribir en el ítem Otros Antecedentes, de dicho certificado, la leyenda SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando a los menos, las causas y cantidades de productos amparados en el rechazo inicial.

Si dicha muestra presenta defecto(s) durante la realización de los Análisis y/o Ensayos, el lote o partida de importación deberá ser rechazado, debiendo el Organismo de Certificación emitir el correspondiente Informe de Rechazo y enviar una copia a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, a contar de la fecha de emisión de dicho informe.

CAPITULO IV

MARCADO NACIONAL

1. Cualquiera sea el Sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado de Aprobación o Seguimiento para este producto, además del marcado normativo establecido en la TABLA A, el Organismo de Certificación deberá verificar y registrar que el producto cuente con el marcado nacional, con a lo menos la siguiente información:
 - a) Mes/año de fabricación del producto y/o número de serie, u otro medio de trazabilidad, el que se deberá marcar en el cuerpo del producto.
 - b) País de fabricación del producto.
 - c) Número de Certificado de Aprobación o de Seguimiento otorgado por el Organismo de Certificación del producto que se trate.
 - d) Marcado de Certificación, código Q/R (Quick Response), de acuerdo a lo establecido en la R.E. SEC N° 2142, de fecha 31.10.2012, que establece el uso de Marcado de Certificación en Productos Eléctricos y de Combustibles con Obligatoriedad de Certificación y Deroga Resolución Exenta N° 1497, de fecha 04.09.2012.
2. Ante el no cumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación deberá rechazar el producto.



ESG/JPC/DAB/dab