

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS

ACC 781131 / DOC 532311 /

**AUTORIZA AL ORGANISMO DE CERTIFICACION
INGCER LTDA. PARA EL USO DE INFORMES DE
ENSAYOS DEL LABORATORIO EXTRANJERO CEIS
DE ESPAÑA, PARA CERTIFICAR LOS PRODUCTOS
CONDUCTORES ELECTRICOS QUE SE INDICAN.**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 02356

SANTIAGO, 04 DIC. 2012

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.410, Orgánica de esta Superintendencia; el Decreto Supremo N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba el Reglamento para la Certificación de Productos Eléctricos y de Combustibles; y la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1° Que mediante carta Ref. SEC-454, O.P. N° 16749, de fecha 23.08.2012 la Empresa INGCER LTDA., ingresó a esta Superintendencia una solicitud de autorización de uso de los Informes de Ensayos del Laboratorio extranjero CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACIÓN Y SERVICIOS, S.L. (CEIS) de ESPAÑA, con domicilio en el extranjero, correspondiente a Ctra. Villaviciosa de Odón a Móstoles, 28935 Móstoles Madrid, España, presentando la documentación que establece el artículo 18°, del Decreto Supremo N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

2° Que mediante el "Certificado de Acreditación de Laboratorio de Ensayo" ENAC N° 1/LE149, otorgado por la Entidad Nacional de Acreditación de España (ENAC), el cual se encuentra vigente desde el 23.12.1993, se reconoce la competencia de CEIS de España para la realización de los ensayos detallados en el formulario del adjunto ENAC Acreditación N° 1/LE149, Anexo Técnico Rev. 13 de fecha 17.05.2011, que especifica el alcance de la acreditación del Laboratorio en cuestión.

3° Que INGCER LTDA., cuenta con la autorización vigente otorgada por esta Superintendencia a través de la Resolución Exenta N° 2146, de fecha 12.08.2011, para operar como Organismo de Certificación de productos Conductores Eléctricos, en las que se constata el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14°, letra e), Capítulo VI, del D.S. N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

4° Que INGCER LTDA., dispone del acuerdo celebrado firmado entre INGCER-CHILE y CEIS-ESPAÑA, de fecha 12.12.2011, registrado con fecha 27.12.2011 ante la 46ª Notaría Pública de Santiago.

5° Que esta Superintendencia mediante Oficio Circular N° 3957 de fecha 04.08.2008, aclara y responde consultas a Organismos de Certificación respecto del uso de Laboratorios Extranjeros, interpretadas según el D.S. N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

RESUELVO:

1º Autorízase al Organismo de Certificación ING CER LTDA., RUT N°: 78.815.840-8, con domicilio en Padre Orellana N° 1298, comuna de Santiago, representado por la Sra. Sandra Jeannette Rodriguez Lara, para emitir Certificados de Aprobación de Seguridad e Informes de Rechazo, utilizando los informes de ensayos emitidos por el Laboratorio de Ensayos extranjero CEIS de España, individualizado en el Considerando 1º anterior, para los productos eléctricos contemplados en la Resolución otorgada por esta Superintendencia mencionada en el Considerando 3º, precedente, y que se indican en detalle a continuación.

PRODUCTOS PARA CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Producto	Protocolo de Ensayos	Normas Protocolo SEC	Normas Homólogas, Acreditadas y Autorizadas por SEC	Sistema de Certificación
Conductor Eléctrico para uso en baja tensión. Denominación RV	P.E. N° 2/14	IEC 60502-1:2009	IEC 60502-1:2009	ISO/CASCO 1, 2, 3, 4, 5 y 6
		IEC 60228:2004	UNE-EN 60228:2005	
		IEC 60332-1-1:2004	UNE-EN 60332-1-1: 2005	
		IEC 60332-1-2:2004	UNE-EN 60332-1-2:2005	
		IEC 60332-1-3:2004	UNE-EN 60332-1-3:2005	
Conductor Eléctrico para uso en baja tensión. Denominación RV-K	P.E. N° 2/15	IEC 60502-1:2009	IEC 60502-1:2009	ISO/CASCO 1, 2, 3, 4, 5 y 6
		IEC 60228:2004	UNE-EN 60228:2005	
		IEC 60332-1-1:2004	UNE-EN 60332-1-1: 2005	
		IEC 60332-1-2:2004	UNE-EN 60332-1-2:2005	
		IEC 60332-1-3:2004	UNE-EN 60332-1-3:2005	
Conductor Eléctrico para uso en baja tensión. Denominación RZ1	P.E. N° 2/16	IEC 60502-1:2009	IEC 60502-1:2009; Excepto Ensayo Contenido de Flúor, Cláusula 18.14.6	ISO/CASCO 1, 2, 3, 4, 5 y 6
		IEC 60228:2004	UNE-EN 60228:2005	
		IEC 60332-1:2004	UNE-EN 60332-1-1: 2005	
			UNE-EN 60332-1-2:2005	
		IEC 60332-3-24:2008	UNE-EN 60332-3-24:2005	
		IEC 61034-2:2005	UNE-EN 61034-2:2005	
		IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997	UNE-EN 50267-1:1999	
			UNE-EN 50267-2-1:1999 UNE-EN 50267-2-2:1999 UNE-EN 50267-2-3:1999	
		IEC 60684-2:2005	NO TIENE (*)	



Conductor Eléctrico para uso en baja tensión. Denominación RZ1-K	P.E. N° 2/17	IEC 60502-1:2009	IEC 60502-1:2009; Excepto Ensayo Contenido de Flúor, Cláusula 18.14.6	ISO/CASCO 1, 2, 3, 4, 5 y 6
		IEC 60228:2004	UNE-EN 60228:2005	
		IEC 60332-1:2004	UNE-EN 60332-1-1: 2005	
			UNE-EN 60332-1-2:2005	
		IEC 60332-3-24:2008	UNE-EN 60332-3-24:2005	
		IEC 61034-2:2005	UNE-EN 61034-2:2005	
		IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997	UNE-EN 50267-1:1999 UNE-EN 50267-2-1:1999 UNE-EN 50267-2-2:1999 UNE-EN 50267-2-3:1999	
		IEC 60684-2:2005	NO TIENE (*)	
Conductor Eléctrico para uso en baja tensión. Denominación H07Z1-U	P.E. N° 2/18	UNE 211002:2008	UNE 211002:2008; Excepto Ensayo Determinación Contenido de Flúor, Cláusula 4.4, Tabla 2 y Anexo A	ISO/CASCO 1, 2, 3, 4, 5 y 6
		IEC 60332-1-2:2004	UNE-EN 60332-1-2:2005	
		IEC 60332-3-24:2008	UNE-EN 60332-3-24:2009	
		IEC 61034-2:2005	UNE-EN 61034-2:2005	
		IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997	UNE-EN 50267-1:1999 UNE-EN 50267-2-1:1999 UNE-EN 50267-2-2:1999 UNE-EN 50267-2-3:1999	
		IEC 60684-2:2005	NO TIENE (*)	
Conductor Eléctrico para uso en baja tensión. Denominación H07Z1-R	P.E. N° 2/19	UNE 211002:2008	UNE 211002:2008; Excepto Ensayo Determinación Contenido de Flúor, Cláusula 4.4, Tabla 2 y Anexo A	ISO/CASCO 1, 2, 3, 4, 5 y 6
		IEC 60332-1-2:2004	UNE-EN 60332-1-2:2005	
		IEC 60332-3-24:2008	UNE-EN 60332-3-24:2009	
		IEC 61034-2:2005	UNE-EN 61034-2:2005	
		IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997	UNE-EN 50267-1:1999 UNE-EN 50267-2-1:1999 UNE-EN 50267-2-2:1999 UNE-EN 50267-2-3:1999	
		IEC 60684-2:2005	NO TIENE (*)	

Conductor Eléctrico para uso en baja tensión. Denominación H07Z1-K	P.E. N° 2/20	UNE 211002:2008	UNE 211002:2008; Excepto Ensayo Determinación Contenido de Flúor, Cláusula 5.4, Tabla 4 y Anexo A	ISO/CASCO 1, 2, 3, 4, 5 y 6
		IEC 60332-1-2:2004	UNE-EN 60332-1-2:2005	
		IEC 60332-3-24:2008	UNE-EN 60332-3- 24:2009	
		IEC 61034-2:2005	UNE-EN 61034-2:2005	
		IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997	UNE-EN 50267-1:1999	
			UNE-EN 50267-2-1:1999	
			UNE-EN 50267-2-2:1999	
			UNE-EN 50267-2-3:1999	
		IEC 60684-2:2005	NO TIENE (*)	

(*) Para la realización del ensayo Determinación del Contenido de Flúor, establecido en la Norma IEC 60684-2:2005, que no puede realizar el Laboratorio de CEIS de España, por no tener la acreditación respectiva, el Organismo de Certificación ING CER LTDA., lo debe considerar realizar a través de algún Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y autorizado por esta Superintendencia.

2º La presente Resolución será válida mientras el Organismo de Certificación ING CER LTDA., cumpla con los requisitos establecidos en las disposiciones reglamentarias vigentes, y el Laboratorio de Ensayos CEIS de España mantenga vigente su acreditación, a través de un miembro signatario del acuerdo multilateral de reconocimiento de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC: International Laboratory Accreditation Cooperation); según lo establece el artículo 18º del D.S. N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE



LUIS ÁVILA BRAVO
Superintendente de Electricidad y Combustibles



SCV/JGF/PHO/CBJ/DAB/dab

Distribución:

- Sra. Sandra Rodriguez Lara
Gerente General de ING CER LTDA.
Padre Orellana N° 1298, comuna de Santiago
- Página Web de SEC
- Transparencia Activa
- Arch:DTP TIMES:AUTORIZACIONES: AUTORIZA ING CER USO L.E. CEIS ESPAÑA CONDUCTORES ELECTRICOS GRUPO 2.
- Caso N° : **189257**