



Anuario Regional 2022

Región de Arica y Parinacota

Resumen Anual de la Industria Energética



Interrupciones Eléctricas

Compensaciones

Seguridad de Gas

Calidad de Combustibles

Reclamos

Sanciones

Energías Renovables

Declaración de Instalaciones

Interrupciones Eléctricas - SAIDI

(System Average Interruption Duration Index)

Índice de Duración Promedio de Interrupciones de Sistema

El indicador SAIDI representa la duración promedio de interrupciones que experimenta un cliente durante un periodo de tiempo.

Las interrupciones de electricidad se pueden generar por Causas Internas, es decir de responsabilidad de las empresas distribuidoras, Causas Externas, es decir, interrupciones no autorizadas en los sistemas de transmisión y/o generación, o Fuerza Mayor.

Las empresas distribuidoras reportan a la SEC las diferentes interrupciones y realizan una primera calificación, dando así origen al indicador SAIDI informado por Empresas.


Posteriormente, la SEC realiza un análisis detallado de las interrupciones de Fuerza Mayor informadas por las empresas, y a partir de aquello, recalifica dichas interrupciones, para dar origen al SAIDI Recalificado.

En el presente InformeSEC, podrá revisar ambos indicadores y sus variaciones, a partir del análisis y recalificación realizado por la SEC.

Interrupciones eléctricas informadas por Empresas (SAIDI)

Información consolidada con fecha 31-12-2022

- Externa
- Fuerza Mayor
- Interna
- SAIDI Anual



● Interna

Interrupciones de suministro producto de fallas en instalaciones de las empresas del segmento de distribución de electricidad.


● Externa

Interrupciones de suministro producto de fallas en instalaciones de las empresas del segmento de generación y transporte de electricidad.


● Fuerza Mayor

Interrupciones de suministro producto de fallas atribuibles a Fuerza Mayor, las que consideran hechos que son irresistibles e impredecibles, como terremoto.

Evolución mensual SAIDI



Comparativo Regional / Nacional 2022






SAIDI Recalificación SEC


Información consolidada con fecha 31-12-2022

- Externa
- Fuerza Mayor
- Interna

SAIDI 2021




SAIDI 2022



SAIDI Comparado 2022

Causa Interna

- Dato informado Empresas
- Dato Recalificado SEC



Interrupciones Eléctricas
Compensaciones
Seguridad de Gas
Calidad de Combustibles
Reclamos
Sanciones
Energías Renovables
Declaración de Instalaciones

Compensaciones

Compensaciones Automáticas

Son aquellas compensaciones que deben pagar las empresas distribuidoras a los ciudadanos, sin mediar pronunciamiento de la SEC, cuando se superan los tiempos establecidos por la normativa vigente.

Compensaciones Instruidas

Son aquellas compensaciones que deben pagar las empresas distribuidoras a los ciudadanos, luego de una instrucción de la SEC, a partir de interrupciones de suministro no autorizadas, ocurridas en los sistemas de transporte o generación eléctrica.

Compensaciones Recalificadas

Son aquellas compensaciones que deben pagar las empresas distribuidoras a los ciudadanos, luego de que la SEC haya analizado las interrupciones de suministro calificadas inicialmente por las empresas distribuidoras como Fuerza Mayor, y las haya Recalificado como de responsabilidad de la empresa.

Compensaciones Voluntarias


Son aquellas compensaciones que pagan las empresas eléctricas y que se aplican como descuentos en las cuentas de los ciudadanos que han sido afectados por algún problema, sin que exista una obligación legal o instrucción de la Autoridad respectiva, para dichos pagos.

Compensaciones

Los valores corresponden a lo facturado a los usuarios por compensaciones automáticas, instruidas, recalificadas y las voluntarias


Información consolidada con fecha 31-12-2022

\$ Monto de Compensaciones por Año



Tipo	2021	2022
Automática	79.604.136	77.454.676
Instruida	774	28.536.128
Recalificada	3.453.640	1.248.088
Voluntaria	0	0
Total	83.058.550	107.238.892

+ Cantidad de Compensaciones por Año



Tipo	2021	2022
Automática	61.844	55.143
Instruida	1	36.631
Recalificada	2.402	762
Voluntaria	0	0
Total	64.247	92.536

Interrupciones Eléctricas
Compensaciones
Seguridad de Gas
Calidad de Combustibles
Reclamos
Sanciones
Energías Renovables
Declaración de Instalaciones

Emergencias y Seguridad en instalaciones de Gas

Son todas aquellas salidas en terreno de los equipos de emergencia informadas por las empresas, excluidas las falsas alarmas, las cuales pueden ser catalogadas como incidentes o accidentes, dependiendo si existe afectación a las personas o bienes.

Por otro lado, las instalaciones interiores de gas nuevas y en uso deben ser certificadas e inspeccionadas para verificar sus condiciones de seguridad.




Emergencias en la Industria del gas

Información consolidada con fecha 31-12-2022


Accidentes por Tipo de Combustible

	Año	Accidentes	Lesionados	Fallecidos
Granel	2021	0	0	0
	2022	0	0	0
Gas Red GLP	2021	0	0	0
	2022	0	0	0
Gas de Red	2021	0	0	0
	2022	0	0	0
Envasado	2021	0	0	0
	2022	0	0	0
Totales	2021	0	0	0
	2022	0	0	0

Indicador de Emergencias cada 1.000 clientes




Indicador de Emergencias cada 10.000 cilindros vendidos



Acciones Preventivas

Nota: estos valores corresponden a emergencias de fuga, inflamación, explosión e intoxicación por monóxido de carbono.



- Los eventos clasificados como **CODEC** son aquellos detectados por los organismos de certificación de instalaciones interiores de gas, que corresponden a defectos críticos que conllevan un corte del suministro de gas.
- Los **Patillajes** corresponden a los defectos detectados por las empresas de suministro de gas en conformidad de su gestión de mantenimiento de las instalaciones de su responsabilidad.

Certificación e Inspección de Instalaciones de Gas

Información consolidada con fecha 31-12-2022

Instalaciones de Gas acumuladas por Año

Inspección Periódica


Es la revisión de las condiciones de seguridad de las instalaciones interiores de gas en uso, que permite obtener Sello Verde y que debe realizarse cada dos años.

Conversión


Revisión de las condiciones de seguridad de una instalación de gas, que abastecida con un tipo de gas, es adaptada o modificada para abastecerla con otro tipo de gas.

Certificación

Es la revisión de las condiciones de seguridad de las instalaciones interiores de gas nuevas o modificadas, que permite obtener Sello Verde y se realiza al momento de inscribir la instalación interior de gas en la SEC.



Instalaciones de Gas Totales por Destino



Instalaciones de Gas con Inspección Periódica por Sello




Sello Verde
APROBADO



Sello Amarillo
PENDIENTE



Sello Rojo
RECHAZADO





- Interrupciones Eléctricas
- Compensaciones
- Seguridad de Gas
- Calidad de Combustibles**
- Reclamos
- Sanciones
- Energías Renovables
- Declaración de Instalaciones

Calidad de los Combustibles Líquidos en las Estaciones de Servicio

En esta sección se muestran los resultados de los análisis de calidad de los combustibles líquidos en estaciones de servicio, que debe realizar mensualmente la industria, en el marco del control permanente de la calidad del energético, establecida en la Resolución Exenta SEC N°19.049, de 2017.

La determinación de los tanques en que se deben tomar las muestras para análisis se realiza mensualmente mediante un sorteo aleatorio efectuado por la SEC.




Calidad de Combustibles Líquidos en las Estaciones de Servicio


Información consolidada con fecha 31-12-2022



Cumplimiento calidad de combustibles en tanques



Calidad de tanques muestreados por tipo de combustible



- Interrupciones Eléctricas
- Compensaciones
- Seguridad de Gas
- Calidad de Combustibles
- Reclamos**
- Sanciones
- Energías Renovables
- Declaración de Instalaciones

Reclamos

En esta sección se muestran los reclamos presentados por los ciudadanos a las Empresas de Distribución. Además se presentan los reclamos que ingresan los ciudadanos a la SEC cuando las respuestas de las Empresas no son satisfactorias.

Resumen

ELECTRICIDAD	
Número de Clientes	83.503
N° Reclamos en la Distribuidora (No considera Interrupciones)	2.580
N° Reclamos en SEC (No considera Interrupciones)	444
Tasa de Aceptación	47,35%

COMBUSTIBLES	
Número de Clientes Servicio de Gas	14.880
Número de Cilindros de Gas GLP Vendidos	578.973
N° Reclamos de la Industria del Gas (Considera Gas de Red, Gas de red GLP, Granel y Envasado)	1.218
N° Reclamos de Combustibles en SEC	34
Tasa de Aceptación	16,67%

Tasa de Aceptación: corresponde a reclamos de usuarios que son acogidos por la SEC.




Reclamos presentados a Distribuidoras Eléctricas

Información consolidada con fecha 31-12-2022


Reclamos por Interrupciones

● Total 2021 15 mil
● Total 2022 19,5 mil





Otros Reclamos

● Total 2021 2,6 mil
● Total 2022 2,6 mil



Desglose de Otros Reclamos al Periodo






Reclamos de Electricidad presentados en SEC

Información consolidada con fecha 31-12-2022


Reclamos por Interrupciones

● Total 2021 588
● Total 2022 533





Otros Reclamos

● Total 2021 424
● Total 2022 444



Desglose de Otros Reclamos al Periodo




Reclamos de Gas presentados a Distribuidoras

Información consolidada con fecha 31-12-2022




Reclamos Gas de Red GLP

● Total 2021 332
● Total 2022 454



Desglose reclamos Gas de Red GLP






Reclamos de Gas presentados a Distribuidoras

Información consolidada con fecha 31-12-2022




Reclamos Granel

Total 2021 14
Total 2022 47




Reclamos Envasado


Total 2021 572
Total 2022 707



Desglose Reclamos Granel



Desglose Reclamos Envasado






Reclamos de Combustibles presentados en SEC



Información consolidada con fecha 31-12-2022

Evolución Reclamos de Combustibles presentados en SEC

● Total 2021 35
● Total 2022 34



Desglose de Reclamos en el Periodo





Resolución de Reclamos presentados en SEC

Información consolidada con fecha 31-12-2022

Tasa de Aceptación y Rechazo de reclamos a empresas presentados en la SEC, valores totales al Periodo

Aceptado

La SEC acoge el reclamo del usuario

Parcialmente Aceptado



La SEC acoge parcialmente el reclamo del usuario

Rechazado



La SEC no acoge el reclamo del usuario considerando válida la respuesta de la empresa de distribución



Electricidad




Combustibles



Interrupciones Eléctricas
Compensaciones
Seguridad de Gas
Calidad de Combustibles
Reclamos
Sanciones
Energías Renovables
Declaración de Instalaciones

Sanciones

Consiste en el pago de una multa como castigo por haber cometido una infracción que implica un incumplimiento a la normativa vigente.






Sanciones emitidas por SEC


Información consolidada con fecha 31-12-2022

- Colectores
- Combustibles
- Electricidad
- Producto

Monto Sanciones en el Año



Cantidad Sanciones en el Año





- Interrupciones Eléctricas
- Compensaciones
- Seguridad de Gas
- Calidad de Combustibles
- Reclamos
- Sanciones
- Energías Renovables**
- Declaración de Instalaciones

Energías Renovables

En esta sección se muestra:

- Las Instalaciones de generación distribuida para autoconsumo basada en energías renovables inscritas en la SEC.
- Las instalaciones en operación de pequeños medio de generación distribuidos (PMGD), según lo informado por el Coordinador Eléctrico Nacional.
- Las instalaciones de carga de vehículos eléctricos, que contempla a los cargadores públicos y los electroterminales
- Las instalaciones de colectores solares térmicos declaradas en la SEC







Instalaciones de Generación Ciudadana

Información consolidada con fecha 31-12-2022


Instalaciones Residenciales Inscritas (Ley 21.118)



Cantidad de Instalaciones Inscritas



Cantidad de kW Inscritos



Energías Renovables

Información consolidada con fecha 31-12-2022



Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD)

Proyectos en operación

Cantidad de Proyectos	Potencia (KW)
0	0



Estaciones de Carga para Vehículos Eléctricos

Cargadores Públicos y Privados 2022

N° Cargadores	Potencia (KW)
3	58,8



Colectores Solares

Número de Viviendas declaradas con Instalaciones de Colectores Solares Térmicos

La diferencia que se observa en esta lámina, respecto a años anteriores se debe a cambios en la información disponibilizada por el Minvu para viviendas PPPF

2017	2018	2019	2020	2021	2022
541	245	92	560	46	0





- Interrupciones Eléctricas
- Compensaciones
- Seguridad de Gas
- Calidad de Combustibles
- Reclamos
- Sanciones
- Energías Renovables
- Declaración de Instalaciones**

Declaración de Instalaciones

Corresponde a las instalaciones nuevas eléctricas y de gas que se declaran en la SEC.






Instalaciones Eléctricas Inscritas

Información consolidada con fecha 31-12-2022




Instalaciones Eléctricas inscritas

- Nueva
- Existente




Desglose por Destino de la instalación

Año 2021



Año 2022






Instalaciones de Gas Inscritas

Información consolidada con fecha 31-12-2022



Instalaciones de Gas inscritas


- Nueva
- Existente



Desglose por Destino de la instalación


Año 2021

- HABITACIONAL
- EDUCACION Y CULTURA
- COMERCIO
- HOTEL - MOTEL
- OTROS



Año 2022

- HABITACIONAL
- EDUCACION Y CULTURA
- COMERCIO
- OTROS NO CONSIDERADOS





Anuario Regional

2022

Resumen Regional de la Industria Energética

El contenido estadístico de este Informe corresponde a datos obtenidos a partir de la recopilación realizada por la SEC, en el marco de sus procesos de fiscalización indirecta, así como del procesamiento propio de información.

